

Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern -Antiheberventil-

1. Eine Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern ist erforderlich,
 - wenn der maximale Flüssigkeitsspiegel des Tanks über den tiefsten Punkt der Saugleitung liegt und die Möglichkeit des Auslaufens von Heizöl aus dem Tank durch den hydrostatischen Druck der Flüssigkeitssäule besteht,
 - und sich Rohrleitungsabschnitte der Saugleitung unterhalb des maximal zulässigen Flüssigkeitsstandes des Tanks nicht über einem ausreichend dimensionierten Auffangraum befinden.
2. Sicherheitseinrichtungen gegen Aushebern müssen den Anforderungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

