

Mindestanforderungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR bzgl. der Dichtheitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß § 61a LWG NW

	Druckprüfung	opt. Inspektion
--	---------------------	------------------------

Erstprüfung des Leitungsbestandes in Wasserschutzzonen (WSZ) <small>(ausgenommen sind neu hergestellte Leitungen)</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (ob die opt. Insp. ausreichend ist, entscheidet der Sachkundige vor Ort)
Erstprüfung des Leitungsbestandes <small>(ausgenommen sind neu hergestellte Leitungen)</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (ob die opt. Insp. ausreichend ist, entscheidet der Sachkundige vor Ort)
nach part. Reparatur in WSZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nach part. Reparatur <small>(bei Reparaturen, die weniger als 50% der Entwässerungsanlage betreffen)</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
nach Renovation in WSZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nach Renovation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nach Erneuerung in WSZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nach Erneuerung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nach Herstellung in WSZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nach Herstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>