

Umweltinspektionsbericht

Stadt
Duisburg



Ergebnisbericht zur Veröffentlichung Aufgrund § 10 Abs. 2 Nr. 4 des Umweltinformationsgesetzes –UIG- von einer nach § 52 BImSchG durch die Unteren Umweltschutzbehörden der Stadt Duisburg durchgeführten Umweltinspektion.

Datum: 27.06.2018

Seite 1 von 2

Firma	Evangelische Klinikum Niederrhein gGmbH
Standort	Fahrner Str. 133 47169 Duisburg
Anlagenbezeichnung	Blockheizkraftwerk
Datum und Dauer der Umweltinspektion	26.04.2018 3 Stunden
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> unangemeldet
beteiligte Behörden	<input type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input type="checkbox"/> Untere Abfallwirtschaftsbehörde <input type="checkbox"/> Untere Landschaftsbehörde <input type="checkbox"/> Untere Bodenschutzbehörde <input type="checkbox"/> Dez.52 BRD <input type="checkbox"/> Bauamt <input type="checkbox"/> Feuerwehr <input type="checkbox"/> _____
Umfang der Umweltinspektion	<ul style="list-style-type: none">• Umweltinspektion im Zuge der Abnahmeprüfung• Überprüfung der sich aus den Umweltschutzgesetzen und Umweltverordnungen ergebenden Pflichten• Einhaltung der Pflichten aus den für die Anlage gültigen Genehmigungen
Grundlage der Umweltinspektion	§ 52 BImSchG; AwSV; § 100 WHG i.V.m. § 116 LWG
Ergebnis der Umweltinspektion	<input type="checkbox"/> keine Mängel <input type="checkbox"/> geringfügige Mängel ¹⁾ <input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Mängel ²⁾ <input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel ³⁾
Beschreibung der Mängel	<ul style="list-style-type: none">• Betriebstagebuch / Betriebsanweisung noch nicht angelegt¹⁾⁴⁾• Emissionsmessung zum Abnahmetermin noch nicht durchgeführt¹⁾⁴⁾• Messplatz noch nicht genehmigungskonform eingerichtet¹⁾• Überprüfung durch AwSV-Sachverständigen noch nicht durchgeführt²⁾⁴⁾
veranlasste Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none">• Revisionsschreiben

Ergebnisbericht zur Veröffentlichung Aufgrund § 10 Abs. 2 Nr. 4 des Umweltinformationsgesetzes –UIG- von einer nach § 52 BImSchG durch die Unteren Umweltschutzbehörden der Stadt Duisburg durchgeführten Umweltinspektion.

Datum: 27.06.2018

Seite 2 von 2

Legende:

- 1) Geringfügige Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.
- 2) Erhebliche Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.
- 3) Schwerwiegende Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.
- 4) Mangel vor Veröffentlichung behoben